



**Jelmagyarázat:**

- — — — — meglévő fűtési előremenő
- — — — — meglévő visszatérő vezeték
- — — — — tervezett fűtési előremenő
- — — — — tervezett visszatérő vezeték
- - - - - tervezett fűtési tágulási vezeték
- - - - - fűtés vezérlés
- ⊗ menetes gömbcsap (Effebi Aster)
- ⊗ menetes visszacsapószelep (Effebi)
- ⊗ menetes "Y" szűrő (Honeywell-FY-30-..)
- ⊗ automata légtelenítő (Flamco)
- ⊗ termo-manometer (t=0..120°C, p=0..4bar)
- ⊗ hőmérséklet érzékelő
- ⊗ töltő-ürítő szerelvény

**Darabjegyzék:**

- 1 - Viessmann Vitodens-100W-26 zárt égésterű kond gázkazán, időjáráskövető szabályozással, fűtőköri egységgel, Ø60/100 "C33" LAS-szettel, Q=5,9-23,7kW
- 2 - Flamco Flamcclean Smart 1" mágneses iszapleválasztó
- 3 - Flamco Flexcon Top 25 membrános tágulási tartály, p0=0,70bar, Hozz:Flexfast-3/4" gyorscsatlakozó
- 4 - Honeywell- CM-707 heti programozású termosztát
- 5 - Viessmann Vitodens-200W-45 zárt égésterű kond gázkazán, időjáráskövető szabályozással, fűtőköri egységgel, Ø80/125 "C33" LAS-szettel, Q=15,34-40,7kW
- 6 - Flamco Flamcclean Smart-5/4" mágneses iszapleálasztó
- 7 - Flamco Flamcovent-5/4" levegőleválasztó
- 8 - Flamco Flexcon Top 50 membrános tágulási tartály, p0=0,70bar, Hozz:Flexfast-3/4" gyorscsatlakozó

**Megjegyzés:**

A vezetékrendszerek szerelésére vonatkozó alkalmazástechnikai utasításait be kell tartani. Szabadon szerelt vezetéken gumialátétes csőmegfogás alkalmazandó!

**Külön méretfelirattal nem rendelkező szerelvények mérete cső néveleges méretével megegyező méretben értendő!**

Ez a terv a Körös-Energie Bt. szellemi alkotása. Az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll !

Építtető: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Kétegyháza, Fő tér 9.sz.			
Létesítmény megnevezése: Polgármesteri Hivatal Kétegyháza, Fő tér 9.sz.			
Rajz megnevezése: Fűtés kapcsolási terv			
<b>Körös-Energie Bt.</b> Varga István G-04-0053 ép. gépész tervező	Tervfajta: ajánlati	Méretarány: M 1:50	Munkaszám:
	Rajzterület: 0,125m2	Dátum: 2017.06.15.	Rajzjel: G-03