



Jelmagyarázat:

- befúvó légcsatorna (Spiro)
- - - elszívó légcsatorna (Spiro)

Megjegyzés:

Légcsatorna rendszer Airvent SP-Spiro **gumitömítéses** rendszerrel szerelendő.
Csőmegfogás Hilti MV-PI légcsatorna bilincssel.
Befúvó légcsatornán Armaflex/AC13 hőszigetelés.

Ez a terv a Körös-Energie Bt. szellemi alkotása.
Az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll !

Építető:	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Főter 9.		
Létesítmény megnevezése:	Táncsics Mihály Műv. Ház energetikai korszerűsítése 5741 Kétegyháza, Fő tér 4., 50/1 Hrsz		
Rajz megnevezése:	Fűtés korszerűsítés alaprajz		
Körös-Energie Bt. Békéscsaba, Belső Rajos tér 12. Varga István G-04-0053 ép. gépész tervező	Tervfajta:	Méretarány:	Munkaszám:
	ajánlati terv	M 1:100	
Varga Roland G-04-0390 ép. gépész tervező	Rajzterület:	Dátum:	Rajzjel:
	0,125m2	2018.03.21.	GSZ-01