



BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Nyári betakarítási munkák tűzvédelmi jogszabályi előírásainak változásai

az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerint

Bódi Csaba tű. alez.
hatósági osztály
osztályvezető

mezőgazdasági erő- és munkagépek

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban olyan erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amely

- legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel ellátott
- amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.





BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



mezőgazdasági erő- és munkagépek

- A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.
- A betakarítási munkák során használt, **ötnél több mezőgazdasági járművet érintő** műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját **10 nappal előbb** írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

Tárgy: bejelentés

Kisvárdi úti erdőszék
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltség-vezető

Békéscsaba
Katancazy utca 9.

Tisztelettel Kirendeltségvezető Úr!

Bejelentem, hogy a 28/2011. (IX. 8.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 3. rész 2002. §-ának (1) bekezdés alapján az alábbi járművet a 20...év.....hó.....nap.....órákor,
cím:.....település.....utca,
telep. rkb.....szám alatt

A gépjármű az alábbi gépjármű-vezetők részét: típus és darabszám: kpl. pl. 2db kombi és 3db szállításra

Bejelentő adatai: név:.....
lakcím:.....
telefonszám:.....
.....hely.....év.....hó.....nap.....

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
BETAKARÍTÁSI GÉPESZEMLE MEGTARTÁSÁRÓL

Készült: 20...év.....hó.....nap.....

Jelm vanak:

a gépjármű-vezető részéről: név.....cím.....
beosztás.....életkor.....

Tárgy: 20...év.....hó.....nap.....
.....tartott az alábbi gépjárműveken.

A gépjárműt a mai napon megtartottuk az alábbiak szerint: Ellenőztük a gép-ek műszaki állapotát: olajfolyás, elektronika rendszar, fékölvőrendszer, kiegészítő, a tüzvédelmi eszközök működését, elhelyezését, működtetését, karbantartását. A dolgozó az az alatti és betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi előírásokba részesült.

A gépjárműt az alábbi gépjármű-vezető részéről:

A gépjármű-vezető részéről: típus, neve	Rendelési azonosító szám	Ellenőrzési eredménye	Szemlelet megfelelő (X) / nemfelelő (O)

A vizsgálati protokoll az üzemben tartó, végző el.....hó.....nap annak eredménye
megfelelő, nem megfelelő, megfelelő részvetet a gép azonosító sorába kell beírni /
További műszaki ellenőrzés:

Az elő- és munkagépek jegyzőkönyvét el készítve, a készült szemleprotokollt
megőrzöm

K. m. f.



BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



- Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben **köteles** a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
- A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
- Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatóblán, szérűn és a rostnövénytaroló területén nem végezhető.





mezőgazdasági erő- és munkagépek

- Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább **15 méter** távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
- Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.



mezőgazdasági erő- és munkagépek

Az aratógépet

- hajlékony földelővezetékekkel,
- akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.



mezőgazdasági erő- és munkagépek

- Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
- A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
- Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m²-t.



A terményszárítás szabályai

- Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős.
- A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.



Aratás

- A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
- A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

Aratás

- Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.
- Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.





Tűzvédelmi szolgáltatásra és tűzvédelmi végzettségre vonatkozó szabályok

- 2015. április 2-án hatályba lépett a 9/2015. BM rendelet, mely meghatározza, hogy hol és milyen időtartamban szükséges tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni, vagy szolgáltatás igénybe venni.



BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



- A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:
 - a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 - b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m²-t, de legfeljebb 10 000 m²,



BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

- *da)* amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
- *db)* amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
- *dc)* amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.



BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



- A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:
 - a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
 - b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,
 - c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m²-t, vagy
 - d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
 - da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
 - db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
 - dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.
- A előzőekben felsoroltak a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.



BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Köszönöm a figyelmet!