



Jelmagyarázat:

— G — G — G — meglévő gázvezeték

_____ meglévő szabadon
 _____ szerelt fűtési vezetékpár

tervezett szabadon
 ----- szerelt fűtési vezetékpár

meglévő Dunafer Luc-uNi acéllemez
 lapradiátor, szelepcserével
 Előremenőbe: Danfoss-RA-N/1/2"
 Hozzá: Danfoss RAE5054 term. érzékelő
 Visszatérőbe: Danfoss-RLV/1/2"

tervezett Dunafer Lux-uNi acéllemez
lapradiátor,
Előremenőbe: Danfoss-RA-N/1/2"
Hozzá: Danfoss RAE5054 term. érzékelő
Visszatérőbe: Danfoss-RLV/1/2"

Megjegyzés:

Meglévő fűtési vezeték padló felett, radiátor alatt vezetve, leejtésben.

Ez a terv a Körös-Energie Bt. szellemi alkotása.
Az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll !

Építető: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Kétegyháza, Fő tér 9.sz.

Létesítmény megnevezése:
Iskola épület fűtés korszerűsítés
Kétegyháza, Márki Sándor u. 11.sz.

Rajz megnevezése:
Fűtés alaprajz - 2. emelet

Körös-Energie Bt.
Vékecsaba, Bán Hajos tér 12.

Varga István	Varga Roland
G-04-0053	G-04-0390
ép. gépész tervező	ép. gépész tervező

Tervfajta:
ajánlati

Méretarány:
M 1:100

Munkaszám:

Rajzterület:
0,125m²

Dátum:
2017.06.15.

Rajzjel:
G-03